

## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2009. november 18-án a 14,00 órakor kezdődő a Rákóczi utcai óvodában új tálalókonyha építése tárgyú projekt helyszíni bejárásáról.

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív alapján

**Báyer Károly:**

Köszöntötte a helyszíni bejáráson megjelenteket, elmondta, a projekt célja az, hogy egy minden tekintetben európai színvonalú tálalókonyha kerüljön kialakításra majd röviden ismertette a kivitelezéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat és mennyiségeket. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy az új épületnek külső homlokzat tekintetében illeszkednie kell a már meglévő két épülethez. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az építési területen található közművek kiváltása a kivitelező feladata, ezért azt a költségvetésben is szerepeltetni kell, illetve elmondta, hogy a vízóra az újonnan épülő épületben lesz elhelyezve, de ennek engedélyei rendelkezésre állnak, ez nem a kivitelező feladata. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, mivel az építkezés ideje alatt az intézmény működik, ezért a kivitelező csak korlátozott mértékben veheti igénybe az óvoda udvarát anyagtárolás céljából, ezért a kivitelezőnek gondoskodnia kell arról, hogy időben megszerezze a közterület használati engedélyt az Önkormányzattól. Kérdezte, van-e valakinek bármilyen kérdése.

**Csendes és Fiai Bt. képviselője:**

Kérdezte, hogy a két épület között a levegőben húzódó vezetékkel kell-e valamit csinálni?

**Báyer Károly:**

Elmondta, hogy a vezeték megmarad, ezért a kivitelezőnek az építés során azt körül kell építeni, úgy, hogy az, az új épület belső helyiségében fusson.

**Csendes és Fiai Bt. képviselője:**

Kérdezte, hogy a tetőfedésnél milyen cserepet kell használni, mert az a konzignációból nem derül ki?

**Báyer Károly:**

Az új épületnél is a jelenlegi cseréplemez technológiát kell alkalmazni, ugyanabban a színben és árnyalatban, ami a régi épületen is van.

Kérdezte, van-e valakinek még kérdése. Mivel kérdés nem volta a bejárat felfüggesztette.

K. m. f.

Báyer Károly  
műszaki ellenőr

Szabó Attila  
jegyzőkönyvvezető