

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
Vagyongazdálkodási Iroda

6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 06 (63) 510-369 Fax.: 06 (63) 510-391

Ikt. sz.:U-17300/2009

Tárgy: Válasz ajánlattevői kérdésekre

Ügyintéző: Szente István

Tisztelt Ajánlattevők!

A „Szentes, Szegvári út felújítása” tárgyú, KÉ-20281/2009 számon megjelent hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők részéről felmerült kérdésekre az alábbi válaszokat adom:

A Soltút Kft.

- 1. A pályázati dokumentációhoz mellékelt műszaki leírása szerint a szelvényezés kiindulópontja a 45. sz. főút és a Szegvári út tengelyének a metszéspontja, amely 0+000,00 km szelvény. Végszelvény a Szegvári út és 4521 j. út tengelyének metszéspontja, amely az 1+323,93 kmsz. A felújításra kerülő útszakasz szakasz kiindulópontja és végpontja is érinti a fenti két állami közutat. Kérjük megadni, hogy az ideiglenes forgalomtechnikát csak a közútkezelő végezheti, vagy a nyertes ajánlattevő? Amennyiben csak a közútkezelő, akkor kérjük megadni, hogy milyen költséget állítsunk be az általunk leírt ideiglenes forgalomtechnikai munkára.**

Lámpás irányításra kérjenek ajánlatot a közút kezelőtől és azt állítsák be.

- 2. A kiviteli tervben található kiadott költségvetés 10 % tartalékkeretet ír elő. Az ajánlati felhívásban (V. 7. Egyéb információk) bruttó 3.000.000 Ft tartalékkeretet van előírva. Kérdés: az ajánlati felhívás szerinti tartalékkerettel számoljunk, illetve a felolvasó lapon szereplő ajánlati ár tartalmazza-e a bruttó 3.000.000 Ft tartalékkeretet külön soron, vagy legyen beépítve az összegű ajánlati árba?**

Az ajánlati felhívás szerinti bruttó 3.000.000.- ft tartalékkerettel kérjük az ajánlatot megadni.

- 3. Az ajánlati felhívás P.2. minimumkövetelmény előírja, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (2007-2008) negatív értéket mutat. Kérjük megadni, hogy csatolni kell-e a 2007-2008 évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolót, vagy elegendő a P2 pont szerinti ajánlattevői nyilatkozat. Amennyiben csatolni kell, kérjük megadni, hogy kiegészítő mellékletekkel vagy nélkül?**

A 2008. és 2009. ávi beszámolók másolatát kérjük csatolni, a kiegészítő mellékletek nem szükségesek.

- 4. Az ajánlatkérő előírta, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: M 2 pont alapján: legalább 8 fő kőburkoló és útépítő szakmunkással. Kérjük megadni, hogy a 8 fő szakmunkáson belül a „kőburkoló” és útépítő szakmunkások aránya meg van-e határozva, illetve az ajánlatkérő a „kőburkoló szakmunkás” helyett kőműves szakmunkás végzettséget elfogad-e? Kérdezzük**

továbbá, hogy szakmunkások esetén elegendő—e az ajánlattevő részéről elkészített nyilatkozat vagy egyéb dokumentum csatolása is szükséges (szakmunkás bizonyítvány, rendelkezésre állási nyilatkozat, önéletrajz, stb ...)

Kőműves is megfelel, szakmunkás bizonyítvány másolatot és rendelkezésre állást (nyilatkozat, amennyiben saját alkalmazott, illetve a szakember nyilatkozata, hogy rendelkezésre fog állni, ha nem saját alkalmazott) kell csatolni.

5. Ajánlati felhívás III. 1. 1. pontja előírja 5 év teljes körű jótállás vállalását. Kérjük meghatározni, hogy a többlet jótállást kell a felolvasó lapon feltüntetni, vagy az előírt 5 év és a vállalt jótállás összegét?

Az előírt öt év jótállás és a vállalt jótállás összegét.

6. Ajánlatkérő a felolvasólapot az alábbi információkkal látta el a korábbi befejezési határidő vonatkozásában: „Előírtnál korábbi befejezési határidő /kivitelezési napok száma” Kérjük meghatározni, hogy a felolvasó lapon a korábbi befejezési határidőt adjuk meg (Év, hónap, nap) vagy a kivitelezésben eltöltött napok számát (munka befejezési időpontjából kivonva a munka kezdési időpontját, tehát x nap.). Amennyiben a kivitelezésben eltöltött napok számát kérjük meghatározni, akkor a kivitelezésben ténylegesen eltöltött napokkal számoljunk vagy a munka kezdési időpont és a befejezési időpont különbségével?

A munka kezdési és befejezési időpontjának a különbségét kérjük feltüntetni, naptári napokban.

7. Kérjük megküldeni elektronikus, szerkeszthető formában a kiviteli tervdokumentációban papír alapon kiadott tételes költségvetést, amennyiben ajánlatkérő rendelkezésére áll.

Sajnos a költségvetés elektronikus formában nem áll rendelkezésünkre.

Duna Aszfalt

1. Kérnénk tisztázni, pontosítani, hogy mit ért a Tisztelt Ajánlatkérő az alábbi kijelentésén?

„M2: nem rendelkezik:

- legalább egy fő, egyenként legalább 5 éves kivitelezési gyakorlattal rendelkező, a munkák irányítására megjelölt a 244/2006. (XII.5.) Korm. Rendelet szerinti „A” kategóriás műszaki vezetővel,

- 1 fő, biztonsági és egészségvédelmi koordinátorral.

- 2.legalább 8 fő kőburkoló és útépítő szakmunkással”

Jól értelmezzük-e hogy a T. Ajánlatkérő 1 fő MV/KÉ-A jelű felelős műszaki vezetőt kér 5 éves szakmai tapasztalattal, valamint 1 fő biztonsági és egészségvédelmi koordinátort és legalább 8 fő kőburkoló vagy útépítő szakmunkást?

Jól értelmezik!

2. Az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában az szerepel hogy az ajánlatunkat nettó 3 000 000 Ft tartalékkeret beépítésével kell megtennünk, míg az ajánlati felhívás V.7) 15) pontjában az szerepel, hogy az ajánlatunkat bruttó 3 000 000 Ft tartalékkeret beépítésével kell megtennünk. Kérjük az ellentmondás feloldását!

Bruttó 3.000.000 Ft tartalékkeret beépítésével kérjük az ajánlatot megadni.

3. Az ajánlati felhívás V.7) 7) pontjában a tisztelt ajánlatkérő a „VI.3.6) pontban megjelölt dokumentumok közül az 1, 2, 3, francia bekezdésben meghatározott dokumentumokat...” megfogalmazást használja, az ajánlati felhívásnak ilyen pontja nincs, jól értelmezzük-e, hogy az ajánlatkérő az V.7) 6) pontjának 1, 2, 3, francia bekezdésére gondolt?

Igen.

4. Az ajánlati felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód P2 pontjában az ajánlatkérő forgalmi nyilatkozatot kér az ajánlattevőktől, míg az Alkalmasság minimumkövetelményei P2 pontjában az alábbi megfogalmazás szerepel: „Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója a 2007 és 2008 évek bármelyikében negatív értéket mutat (megfelelés a Kbt. 69. § (5) bekezdés szerint)” megfogalmazást használja. Jól értelmezzük-e, hogy a forgalmi adatokról nyilatkozni kell és a kért évek számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját egyszerű másolatban, kiegészítő mellékletek nélkül elegendő csatolni?

Igen, lásd még Soltút Kft. 3. kérdése.

5. Azon dokumentumokat amelyeket a Tisztelt Ajánlatkérő egyszerű másolatban kér az ajánlattevőktől, de azok több oldalasak, több laposak elegendő az adott dokumentum (pl. beszámoló) legelső lapjának első oldalát cégszerű aláírással és a másolás dátumával ellátni?

Igen.

6. Bele értendő-e a Felolvasó lapon az „Ajánlati ár ÁFA nélkül” értékbe a tartalékkeret nettó összege is?

Nem, a tartalékkeretet a „bruttó vállalási ár” mezőben kérjük feltüntetni. A „nettó vállalási ár” sorban a tartalékkeret nélküli nettó vállalási árat szíveskedjenek szerepeltetni.

7. Kérjük egyértelművé tenni számunkra, hogy a felolvasólapon szereplő „Előírnál korábbi befejezési határidő / kivitelezési napok száma/” alatt a Tisztelt Ajánlatkérő mit ért:

- azon naptári napok számát kell feltüntetni ami a tervezett szerződéskötés és az ajánlatadó által vállalt befejezési határidő között van, vagy
– azon naptári napok számát ami az ajánlattevő által vállalt befejezési határidő és a felhívásban megadott végső befejezési határidő között telik el vagy

- egy konkrét dátumot ért, ami megegyezik az ajánlattevő által vállalt befejezési határidővel.

A munka kezdési és befejezési időpontjának a különbségét kérjük feltüntetni, naptári napokban.

8. Az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában a Tisztelt Ajánlatkérő „5 év teljes körű jótállás” kifejezést használja, és az V.7) 18) pontban az alábbiak szerepelnek: „Amennyiben az ajánlattevő 10 évnél hosszabb jótállási időt ajánl meg, a résszempontra a maximális pontszámot kapja”. Jól értelmezzük-e, hogy a harmadik pontozási feltétel esetében a minimálisan vállalható jótállás 5 év? Továbbá kérdeznénk a harmadik pontozási feltétel esetében (jótállás): ha a legkedvezőbb megajánlás sem éri el a tíz évet akkor a Tisztelt Ajánlatkérő hány ponttal értékeli azt?

Igen, a minimálisan vállalandó jótállás 5 év. Amennyiben egyik ajánlattevő sem ajánl 10 évet, a pontszámítás módszeréből kifolyólag (lineáris arányosítás) a legkedvezőbb jótállási időtartamot adó ajánlattevő kapja a résszempontra adható maximális pontszámot.

9. A Felolvasólapon a Vállalt jótállás időtartamát milyen egységben kell megadni?

Években kérjük.

10. Véleményünk szerint az Ajánlati Dokumentációban megadott (alábbi) nyilatkozat minták nem állnak összhangban az Ajánlati Felhívás feltételeivel, valamint nem minden esetben állnak összhangban az új 2003. évi CXXIX. törvénnyel:

- 2. sz. melléklet, - 3. sz. melléklet, - 4. sz. melléklet

Ezekre tekintettel megengedett-e az ajánlati felhívással, az ajánlati dokumentáció feltételeivel és a jelenleg hatályos Kbt.-vel összhangban álló, saját nyilatkozatainkat alkalmazni az ajánlatunk összeállításánál?

A dokumentáció valamennyi nyilatkozata javítható/aktualizálható amennyiben azok szövegezése a Kbt. időközbeni változása miatt nem aktuálisak.

11. Az ajánlati felhívásban oldalankénti sorszámozást és oldalankénti szignálást kér a tisztelt ajánlatkérő, míg az ajánlati dokumentációban laponkénti sorszámozást és laponkénti szignálást kérnek. Kérnénk az ellentmondás feloldását!

Oldalankénti szignálás és sorszámozást kérünk.

12. Kérnénk megerősíteni, hogy a felhívás szerint megadott feliratokat kell a külső zárt csomagoláson feltüntetni és nem az ajánlati dokumentációban megadott feliratokat!

Megerősítjük.

13. Jól értelmezzük-e, hogy az ajánlati felhívás V.7) 10.) pontja szerint csak a Projekt Megvalósítási Tervet kell csatolnunk az ajánlatunkhoz és a szerződés- tervezetet

nem kell csatolni? Amennyiben az értelmezésünk helytelen és csatolni kell azt, akkor ki kell-e tölteni és cégszerűen alá kell-e írni azt?

Nem kell csak nyilatkozni kell a szerződési feltételek elfogadásáról.

Magyar Aszfalt

- 1. Kérjük szíveskedjenek meghatározni az ajánlati biztosíték érvényességi idejét?**

Eredményhirdetés időpontja + 16 nap.

- 2. A műszaki illetve szakmai alkalmasság megítélésénél az M2 pontban szereplő szakembereknél a 8 fő kőburkoló és útépítő szakmunkás tekintetében elfogadható-e közlekedésépítő-informatikai technikus képesítéssel rendelkező szakemberek?**

Az ajánlati felhívás szerinti végzettségű szakemberek rendelkezésre állását kérjük igazolni.

- 3. Lehetséges-e a munkálatok során az útpálya lezárása az átmenő forgalom elől?**

Nem lehet lezárni az átmenő forgalmat

- 4. Ideiglenes depóhelyet tud-e biztosítani a Tisztelt Ajánlatkérő, ha igen, akkor Hol? És mennyibe kerül?**

Nem tudunk ideiglenes depóhelyet biztosítani – be kell árazni

- 5. Talajmechanikai vizsgálat áll-e rendelkezésre? Mivel remixelt burkolat teherbírása nagyban függ az altalaj teherbírásától.**

A rendelkezésünkre álló talajmechanikai vizsgálatot e-mailben megküldjük minden ajánlattevőnek, illetve az letölthető a www.szentes.hu honlapról, a jelen közbeszerzési eljárás dokumentumai közül.

- 6. Kérjük egyértelműen meghatározni a remix réteg vastagságát. Jól értelmeztük, ez 20 cm?**

Jól értelmezték.

- 7. Az opcionális süllyesztett szegélyt hogyan kell szerepeltetni a költségvetésben valamint a felolvasólapon kell szerepeltetni?**

A süllyesztett szegély két oldalon készül betongerendába foglalva, be kell állítani a költségvetésbe.

Szentes, 2009. december 08.

dr. Sztantics Csaba jegyző megbízásából

Szilvássy Árpádné
irodavezető