

**Báyer Károly:**

Terv szerint egy vagy két ágat kell levágni, amennyiben ez szükséges, akkor az Önkormányzat Műszaki Osztályával mindenképpen egyeztetni kell.

**Kiss Ernő /Ipszolg'98 Kft./**

A felvonulási terület felől érdeklődött.

**Báyer Károly:**

Elmondta, a felvonulási területet az épület hátsó, Kurca felőli részén kell kialakítani úgy, hogy az ott található tórakenu tároló a helyén maradjon és megközelíthető legyen, valamint a tornatermi öltöző bejárata is szintén megközelíthető legyen. Felhívta a Kivitelezők figyelmét a felvonulási út –és felvonulási terület helyreállítási kötelezettségére.

**Kiss Ernő /Ipszolg'98 Kft./**

A válaszfalak mindenesetben falazottak, vagy lehetnek szereltek is?

**Báyer Károly:**

A válaszfalak falazottak, a vizesblokkok paravánjai kivételével, amelyek szereltek.

**Kiss Ernő /Ipszolg'98 Kft./**

A homlokzati nyílászárók osztásszámától el lehet-e térni?

**Báyer Károly:**

Nem, az épület jelenlegi homlokzati megjelenésétől eltérni nem lehet.

**Mazug Imre /Uni-Bau Épszer Kft./**

Tetőfedésnél csak piros színű palát lehet használni?

**Báyer Károly:**

Igen, a színeknél az épület meglévő homlokzati megjelenését kell figyelembe venni.

**Mazug Imre /Uni-Bau Épszer Kft./**

Arra szeretne választ kapni, hogy az Önkormányzatnak mi a célja a bontott anyagokkal, mert az a dokumentációból nem derül ki.


**Báyer Károly:**

A tovább hasznosítható bontott anyagokra az Önkormányzat igény tart.


Kérdezte, hogy Kivitelezői részről van-e egyéb kérdés. Kérdés nem volt. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a projekttel kapcsolatos kérdéseiket továbbiakban az ajánlatok beadását megelőző 10. napig írásban nyújthatják be az Önkormányzat illetékes munkatársainak.

A helyszíni bejárást befejezettek nyilvánította: 2010. március 01-én 10,45 órakor.

K. m. f.

  
Báyer Károly  
műszaki szakértő



  
Szabó Attila  
jegyzőkönyvvezető

## Jegyzőkönyv

Készült, a 2010. március 01-jén 10,00 órakor kezdődő Községi tér kialakítása Szentesen /Dózsa-ház felújítása/ tárgyú, KÉ-2915/2010 számú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó helyszíni bejárásról.

**A bejárás helyszíne:** Dózsa-ház, 6600 Szentes, Csongrádi út 2.

**Jelen vannak:** A mellékelt jelenléti ív alapján

**Báyer Károly:**

A Megrendelő részéről köszöntötte a helyszíni bejárás megjelenteket, majd megkérte a Tervezőt, hogy ismertesse a kivitelezéssel kapcsolatos főbb tudnivalókat.

**Szűcs Béla:**

A tervek és a költségvetés alapján részletesen ismertette a jelenlévőkkel a felújítási munkákat, mind építészeti, épületgépészeti, valamint elektromos szakágak vonatkozásában.

A helyszíni bejárás során az Ajánlattevők részéről az alábbi kérdések merültek fel, amelyekre a tervezőtől vagy a műszaki szakértőtől kaptak választ.

**Mazug Imre /Uni-Bau Épszer Kft./**

Az új épületet diletálni kell-e a régivel?

**Szűcs Béla:**

Igen.

**Kiss Ernő /Ipszolg'98 Kft./**

A homlokzati falaknak Porotherm rendszerűnek kell-e lenni?

**Szűcs Béla:**

A költségvetési kiírás szerint a homlokzati falak 30-as nutféderes téglából készülnek.

**Mazug Imre /Uni-Bau Épszer Kft./**

Az épület jellegét tekintve a költségvetési kiírásban szereplő műanyag nyílászárókat lehet-e fa nyílászárókkal helyettesíteni?

**Báyer Károly:**

Az épületen elvégzendő későbbi pályázatokkal támogatott felújításokat figyelembe véve, csak és kizárólag műanyag nyílászárók kerülhetnek beépítésre.

**Mazug Imre /Uni-Bau Épszer Kft./**

A tervek, valamint az ismertetés alapján jól értelmezi-e, hogy a gázszerelésnél teljesen új mérőt kell kialakítani?

**Szűcs Béla:**

Igen.

**Kiss Ernő /Ipszolg'98 Kft./**

A felújítás érinti-e az épület környezetében lévő fákat?