

Báyer Károly:

Terv szerint egy vagy két ágot kell levágni, amennyiben ez szükséges, akkor az Önkormányzat Műszaki Osztályával mindenképpen egyeztetni kell.

Kiss Ernő /Ipszolg'98 Kft./

A felvonulási terület felől érdeklődött.

Báyer Károly:

Elmondta, a felvonulási területet az épület hátsó, Kurca felőli részén kell kialakítani úgy, hogy az ott található tórakenu tároló a helyén maradjon és megközelíthető legyen, valamint a tornatermi öltöző bejárata is szintén megközelíthető legyen. Felhívta a Kivitelezők figyelmét a felvonulási út –és felvonulási terület helyreállítási kötelezettségére.

Kiss Ernő /Ipszolg'98 Kft./

A válaszfalak mindenesetben falazottak, vagy lehetnek szereltek is?

Báyer Károly:

A válaszfalak falazottak, a vizesblokkok paravánjai kivételével, amelyek szereltek.

Kiss Ernő /Ipszolg'98 Kft./

A homlokzati nyílászárók osztásszámától el lehet-e térni?

Báyer Károly:

Nem, az épület jelenlegi homlokzati megjelenésétől eltérni nem lehet.

Mazug Imre /Uni-Bau Épszer Kft./

Tetőfedésnél csak piros színű palát lehet használni?

Báyer Károly:

Igen, a színeknél az épület meglévő homlokzati megjelenését kell figyelembe venni.

Mazug Imre /Uni-Bau Épszer Kft./

Arra szeretne választ kapni, hogy az Önkormányzatnak mi a célja a bontott anyagokkal, mert az a dokumentációból nem derül ki.


Báyer Károly:

A tovább hasznosítható bontott anyagokra az Önkormányzat igény tart.


Kérdezte, hogy Kivitelezői részről van-e egyéb kérdés. Kérdés nem volt. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a projekttel kapcsolatos kérdéseiket továbbiakban az ajánlatok beadását megelőző 10. napig írásban nyújthatják be az Önkormányzat illetékes munkatársainak.

A helyszíni bejárást befejezettek nyilvánította: 2010. március 01-én 10,45 órakor.

K. m. f.


Báyer Károly
műszaki szakértő




Szabó Attila
jegyzőkönyvvezető

