

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

Vagyongazdálkodási Iroda

6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 06 (63) 510-369 Fax.: 06 (63) 510-388

Ügyiratszám: U-17775/2010

Tárgy: Ajánlattételi határidő módosítása

Ügyintéző: Szente István

Tisztelt Ajánlattevők!

Szentes Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő Közbeszerzési Értesítő 2010/51 számában 2010.05.05.-én 10595/2010 számon megjelent ajánlati felhívással indult **Szentes, Nagyhegyszéli út felújítása** tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részéről felmerült kérdésekre a következő válaszokat adja:

Soltút Kft. 2010.05.17.

Válaszok:

1. Nem képezi az eljárás részét, mire a közbeszerzési eljárás megkötendő szerződés aláírásáig az oszlopáthelyezések megtörténnek.
2. A kv. K53-051-5.1-0646032 sz. tétele tartalmazza az árokfelújítás munkáit. A földmunkát kérjük ebbe a tételbe beépíteni.

Soltút Kft. 2010.05.17.

Válaszok:

1. A 179 m² bontást beépítjük a költségvetésbe
2. A 8.95 m³ kötő és 8.95 m³ kopóréteget beépítjük a költségvetésbe
3. A költségvetést mivel 40 ingatlant érint a beruházás, 40 x 4 m/ ingatlan=160 fm-re módosítjuk a csőáteresz (min. D300 mm átmérőjű) hosszát. Kérjük beépíteni, hogy ezen helyeket 2-2 db simított felületű monolit vb. (egysoros 8 mm-es hg. acélhálóval) támfalat is építeni kell, úgy hogy vastagsága 15 cm, magassága a bejárótól 10 cm legyen
4. Ez a tétel elmarad, a munka nem kerül megvalósításra.
5. Lásd a 4. pontot – elmarad, ki kell nullázni az egységárakat
6. Az elektronikus költségvetést javítva megküldjük !
7. Nem képezi az eljárás részét, mire az eljárás véget ér addig az oszlopáthelyezések megtörténnek.
8. Ez az út Önkormányzati kezelésű ! Védődeszkázatot nem, de biztonsági védőkorlátot ki kell építeni 950 fm hosszon

Colas Zrt. 2010.05.14.

Válaszok:

1. Az útfelújítást a tervben megadottak szerint kell elvégezni, tehát a kátyúzás és a meglévő út profilba hozása után 5 cm vtg. AC 11 kopóréteget kell kiépíteni
2. A kikerülő anyagok szállítása tekintetében 10 km távolságot kell figyelembe venni
3. Az ingatlanonkénti 4 m széles átereszt és monolit vb. támfal építése után az eredeti állapotot kell helyreállítani. Fontos hogy a munka megkezdése előtt bizonyító érvényű videó vagy más felvétel készüljön a teljes munkaterületen és érintett környezetben

4. A 10 cm –es könnyített mederburkoló elemet kell költségelni, az U-16 sz. terv szerint, vagy azzal egyenértékűt
5. Helye a régi és az új burkolat csatlakozásánál 1-1 m (2 m) szélességgel
6. A kerékpárút nem képezi ezen beruházás részét, tehát nem kell költségelni.
7. A vezető tisztségviselőnek vezető tisztségviselői gyakorlattal kell rendelkeznie (a munkavégzés helyének megfelelő vezető tisztségre vonatkoztatva)
8. Természetesen megfelel a megalakulástól igazolt számlavezetés.
9. A vállalkozói szerződést cégszerűen kell aláírni.
10. A felhatalmazó levél a Kbt. 54. §. (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő/Megrendelő kötelezettsége. Tényleges átadására a szerződéskötéskor kerül sor.

Magyar Aszfalt Kft. 2010.05.18.

Válaszok

1. A jogi viszonyok rendezettek, kivitelezőnek nincs semminemű kötelezettsége sem régészeti sem művelési ág kivonása tekintetében. A kv. tartalmazza a járda felőli oldalon a fák kitermelését (21-001-1.2.1 (ÖN) , 21-001-1.2.2 (ÖN))
2. A kivitelezés során teljes időben biztosítani kell a Garázs dűlő és a zug megközelíthetőségét (mivel a Nagyhegy széli utat kivéve más irányból az nem közelíthető meg), szakaszos kivitelezést megvalósítva. Továbbá az összes ingatlan megközelíthetőségét munkaidő kezdete előtt ill. után biztosítani szükséges. Ehhez forgalomtechnikai tervet és elképzelést kell készíteni, melyet jóvá kell hagyatni a Szentés Város Útkezelőjével (Cseuz András Csaba). A kérdésben megfogalmazott „rákötést” nem tudjuk értelmezni – kérjük kifejtését felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a lakosságot, illetve a gépjármű tulajdonosokat értesíteni kell, illetve az ott lakókkal a folyamatos együttműködés szükséges! **Különösen fokozott követelmény ez a Garázs-Dűlő viszonylatában, hiszen ennek kizárólagos megközelítési lehetősége a Nagyhegyszéli útról biztosított.**
3. Lásd az előző pontra adott választ
4. Amennyiben az elektromos oszlopok áthelyezése késedelmesen valósul meg, akkor a 80 nap attól fog számítani (munkaterület átadás-átvétel)
5. Közterület használati megállapodást köteles kötni a Polgármesteri Hivatallal, amely az Önkormányzat rendelkezése szerint az Önkormányzat érdekében végzett kivitelezések esetében. Ingyenesek. (ÁSZF 3.2 pont Ajánlattételi dokumentáció 35. oldal)
6. Nem képezi az eljárás részét, az oszlopáthelyezéseket a DÉMÁSZ Zrt végzi.
7. A költségvetést SLO 8 és XIS formában kell benyújtani, papíron és elektronikusan. Lehet CD-n az ajánlathoz csatolva, vagy e-mailben a bontási eljárás időpontját követően azonnal.
8. Megrendelő nem igényli az ilyen anyagok deponálását, azt mint hulladékot kell kezelni (Javasoljuk felvenni a kapcsolatot a Szentési Fehérép Kft-vel Szentés Vásárhelyi út.)
9. A terv szerinti 40/10/200 folyókaelemet kell költségelni vagy azzal egyenértékűt
10. A szükséges tűzcsap áthelyezéseket a Szentési Víz- és Csatornamű Kft mint üzemeltető elvégzi. Kivitelezőnek ezzel kapcsolatban árajánlatot kell kérnie a Szentési Víz- és Csatornamű Kft -től , és ennek költségét kell ajánlatába beépíteni.
11. Az útfelújítást a tervben megadottak szerint kell elvégezni, tehát a kátyúzás és a meglévő út profilba hozása után 5 cm vtg. AC 11 kopóréteget kell kiépíteni. A járda felől pedig a teljes hosszban 15/20/40-es betongerendába foglalt süllyesztett szegélyt kell építeni, melyet a költségvetésbe be fogunk építeni (de a 40 cm széles nemes padka is megépül, lásd a kiadott költségvetés K61-006-6.2-0000001)

12. A probléma feloldására a mellékelt rajz szerint I-V. azaz öt helyen 15 fm/db út alatti átvezetést kérünk kiépíteni, amelyet beépítünk a költségvetésbe
Szentés, 2010-05-21.

Kiegészítő tájékoztatás valamennyi ajánlattevő részére:

- a kiadott dokumentáció tartalmazza az építendő kerékpárút terveit, azonban a kerékpárút építése nem képezi a közbeszerzési eljárás tárgyát!
- kivitelezőnek kell kérni szakfelügyeletet a Dégáz, Invitel zrt., TVnetwork Nyrt.-től
- idegen közműveknél csak kézi földmunka engedhető meg, minden esetben védőcsövet kell beépíteni a szakfelügyelet döntése alapján
- forgalomtechnika: egy forgalmi sávot fenn kell tartani az építés alatt
- a munka megkezdése előtt 8 nappal be kell jelenteni a munkakezdést és a FMV. személyét (Nemzeti Közlekedési Hatóság)




A Jegyző megbízásából:


Szilvássy Árpádne
Irodavezető



Mellékletek:

- Ajánlattevői kérdések
- Kiegészítő fedvényterv
- Költségvetés

			Ikt.szám: 539 / 2010 Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás kérése
ÚTÉPÍTŐ FENNTARTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. H-6320 SOLT, Kecskeméti út 34 /Pf:39./ E-mail: soltut@tvnetwork.hu Web: www.soltut.hu Tel./Fax:0036-78/486-846			Ügyintéző: Bobek Sándor e-mail: kiszli.laszlo@tvnetwork.hu Tel: 78/486-846 Fax: 78/488-067

Szentes Város Önkormányzata
 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
 Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
 Tel: 06-63/510-369
 Fax: 06-63/510-391
 e-mail: szente@szentes.hu

Tisztelt Címzett!

A Soltút Kft. a KÉ 10595/2010 sz. közbeszerzési eljárás: „Vállalkozási szerződés a „Szentes Nagyhegyszéli út felújítása” beruházás kivitelezése” tárgyában az alábbi kiegészítő tájékoztatást kéri:

1. A 22 db elektromos oszlop áthelyezéséhez vannak –e engedélyek, szolgalmi jog, készültek –e kiviteli tervek erre vonatkozóan. Kérjük szíveskedjenek megküldeni a részünkre az oszlopáthelyezéshez kiadott engedélyeket, terveket.
2. Az árok felújítási, burkolási munkákat nem tartalmazza költségvetés. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy egészítse ki az árok felújítás tételeivel és annak mennyiségeivel.

Solt, 2010. május 17.

Üdvözlettel:

SOLTÚT KFT.
 Solt, Kecskeméti u. 34.
 UniCredit Bank Zrt.
 10918001-00000036-72510002
 Adószám: 10642166-2-03

Bobek Sándor

Bobek Sándor
 műszaki előkészítő

			Ikt.szám: 539 / 2010 Tárgy : Kiegészítő tájékoztatás kérése
ÚTÉPÍTŐ FENNTARTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. H-6320 SOLT, Kecskeméti út 34 /Pf:39./ E-mail: soltut@tvnetwork.hu Web: www.soltut.hu Tel./Fax:0036-78/486-846		Ügyintéző: Bobek Sándor e-mail: kiszli.laszlo@tvnetwork.hu Tel: 78/486-846 Fax: 78/488-067	

Szentes Város Önkormányzata
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
Tel: 06-63/510-369
Fax: 06-63/510-391
e-mail: szente@szentes.hu

Tisztelt Címzett!

A Soltút Kft. a KÉ 10595/2010 sz. közbeszerzési eljárás: „Vállalkozási szerződés a „Szentes Nagyhegyeszi út felújítása” beruházás kivitelezése” tárgyában az alábbi kiegészítő tájékoztatást kéri:

1. A mintakeresztszelvény jelöli 20 cm széles aszfaltréteg visszabontását az új szélesítés rácsatlakozása céljából, de nincs a költségvetésben ez a munkarész. Kérjük szerepeltetni a költségvetésben a tételt és annak mennyiségét (179 m2).
2. Ugyanehhez a kérdéshez kapcsolódva a 20 cm széles visszabontás helyére beépítendő aszfaltmennyiségeket sem tartalmazza a költségvetés, amely $895 \times 0,2 \times (0,05+0,05) = 8,95 \text{ m}^3$ kötő + $8,95 \text{ m}^3$ kopó réteg. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt a kiírás kiegészítésére a fenti mennyiségekkel.
3. A terveken 80 fm csőáteresz van jelölve, de a kiírás csak 50 m –t tartalmaz. A kiírás csak az új átereszeket tartalmazza? A műszaki leírás meglévő átereszek felújításáról is beszámol, kérjük megadni, hogy mennyi új átereszt kell beépíteni és mennyi meglévőt kell felújítani.
4. A 40 m-ként beépítendő NA 150 KG-PVC csapadékvíz átkötő csövek nem szerepelnek a költségvetésben. Kérjük szíveskedjenek kiegészíteni a beépítéssel a költségvetést.
5. A beépítendő NA 150 KG-PVC csapadékvíz átkötésekre, hogyan kell csatlakozni az útfelületről? Előregyártott beton, vagy monolit előfejjel? Kérjük megadni a rácsatlakozás módját és méreteit.

			Ikt.szám: 539 / 2010 Tárgy : Kiegészítő tájékoztatás kérése
ÚTÉPÍTŐ FENNTARTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. H-6320 SOLT, Kecskeméti út 34 /Pf:39./ E-mail: soltut@tvnetwork.hu Web: www.soltut.hu Tel./Fax:0036-78/486-846		Ügyintéző: Bobek Sándor e-mail: kiszli.laszlo@tvnetwork.hu Tel: 78/486-846 Fax: 78/488-067	

6. Kérjük, szíveskedjenek részünkre megküldeni az árazatlan költségvetést elektronikusan szerkeszthető formában a kiszli.laszlo@tvnetwork.hu e-mail címre.
7. A Démász Zrt. 399/2007. sz. nyilatkozatában közli, hogy a meglévő oszlopsor áthelyezésére külön terv készül. A 22 db oszlop áthelyezésének átfutási ideje cca. 1 év (építési engedély kiadása, vezetékjogi engedély kiadása, kiviteli terv elkészítése, kivitelezés) Készültek –e már erre vonatkozóan engedélyek, kiviteli terv? Ha igen, kérjük szíveskedjenek részünkre megküldeni azokat. Ha a nyertes ajánlattevőnek kell elkészíteni, vagy elkészíttetni, akkor annak átfutási ideje túllépi az ajánlati felhívásban kijelölt befejezési, teljesítési határidőt. Kérjük ezzel kapcsolatban állásfoglalásukat.
8. Az ideiglenes forgalomkorlátozási munkákat közutat érintő szakaszon a közútkezelő általános előírása szerint kizárólag a Magyar Közút Nzrt. végezheti. A közútkezelő írta –e elő a védődeszkázat kiépítését? Kérjük, szíveskedjenek részünkre megküldeni a közútkezelői nyilatkozatot, továbbá kérjük megadni, hogy az ideiglenes forgalomkorlátozást melyik soron szerepeltessük.

A kapubejárók, átjárók alatt 0,3 m átmérőjű talpas betoncsövet kell elhelyezni, amit említ a műszaki leírás és a költségvetésben is benne van, de az átereszt végfallezárásokat nem tartalmazza egyik sem. Kérdésünk, hogy a végfal lezárásokat is a talpas cső elhelyezéshez kalkuláljuk, vagy külön tételsoron kell szerepeltetni? Kérjük megadni, hogy előregyártott, vagy monolit, helyszíni beton végfalelemek alkalmazhatóak.

Végfal elemek száma a terv szerint: 40 db

Solt, 2010. május 17.

Üdvözlettel:

Bobek Sándor
műszaki előkészítő

MAGYAR ASZFALT

Szentes Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda
Szentes, Kossuth tér 6.
Fax: 63 / 510 - 369
Tel.: 63 / 510 - 391
E – mail: szente@szentes.hu
E – mail: kv@szentes.hu

Ikt.szám: 99/20100516

Tárgy: KÉ-10595/2010.
Kiegészítő tájékoztatás
kéreése 2.

Tisztelt Ajánlatkérő!

Magyar Aszfalt Kft. (székhely: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.), mint Ajánlattevő a „Szentes Nagyhegyszéli út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint kér kiegészítő tájékoztatást:

1. Az építési beruházás helyszínét, jogilag rendezett tulajdoni állapotban adják-e át, úgy hogy a nyertes Vállalkozónak a kivitelezésen kívül egyéb költsége ne legyen, illetve kell-e a kivitelezőnek a 3636/2 hrsz.-ú erdő művelési ágú területből (ccca 6358 m2) kapcsolatban kivonási, egyes fák kiszedése, egyéb (pl.: régészeti feltárás) költséggel számolnia, ha igen mivel?
2. Az érintett területen milyen igényük van a rákötésekkel, illetve a kivitelezés szervezésével (ütemezés, közlekedés) kapcsolatban?
3. Az Ajánlattételi dokumentáció nem tartalmaz forgalomelterelési tervet is, illetve nem találtunk arra vonatkozó előírást, hogy az Ajánlatkérő milyen módon igényli a kivitelezési helyszín megközelíthetőségét?
4. A kivitelezés átfutási ideje legfeljebb 80 nap lehet, azonban az egyes csak az engedélyező hatóság által végezhető engedélyeztetési, és az elektromos üzemeltetők által végezhető tervezési, kivitelezési, az elektromos oszlopok áthelyezési munkáinak időigénye a tapasztalatok szerint ezt általában meghaladja. A vállalkozó hatáskörén kívül eső okokból eredő késedelemmel a befejezési határidő kötbérmentesen módosul?
5. Közterület foglalási díjjal kell-e kalkulálni, ha igen milyen összeggel és annak költségét hol kell a költségvetésben szerepeltetni?
6. Kell-e a kivitelezőnek elektromos hálózatfejlesztési költségekkel számolnia, ha igen kérjük egységesen megadni annak összegét és szerepeltetni a költségvetésben.

**MAGYAR
ASZFALT**

MAGYAR ASZFALTKFT
1135. BUDAPEST
SZEGEDI ÚT 35-37

7. Árazott költségvetés elkészítése egységár, anyag – díj vagy más formában kerüljön megbontásra? Az árazott költségvetést 1db CD-n is be kell nyújtani?
8. Kitermelésre került újra hasznosítható anyag(ok) elszállítását depóniára, mekkora mennyiségben és milyen távolságra (km) igényli a Megrendelő?
9. A Tsz:1-2291/M/2009. számú Módosított Műszaki Leírás 2. oldalának 3. bekezdésében található: „A meglévő nyílt árokrendszer lefolyását a meglévő áttereszek szintbe állításával és a hiányzók pótlásával kell biztosítani. A csapadékvíz-elvezető-rendszer zavartalan üzemeltetése érdekében az U-14 jelű részlettervnek megfelelő burkolt árok kialakítását terveztük, előre gyártott mederburkoló-elemek beépítésével.”
U-14 rajzsám alatt a Rajz megnevezése: Burkolt árok kialakítása, a rajzon **I/40 jelű Könnyített mederburkoló elem H=2,00 m / db** található.
Az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetés 4/10 oldalán 2. K53-051-5.1-0646032 Tételszám alatt Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, CSOMIÉP Beton Melior **útpadka folyóka elem PRT 40/10/200 törtvonalú** (845 m) szerepel. Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől a kivitelezés során melyik típusú és méretű árok és csatornaburkoló elem beépítését igényli (I/40 jelű könnyített, I/20 jelű könnyített, II/60/70 jelű csuklós mederburkoló elem, útpadka folyókaelem PRT 40/10/200 vagy egyéb betonáru) ?
10. Az árazatlan költségvetés 5/10 oldal 1. K54-008-9.9 meglévő földfeletti tűzcsap áthelyezése, bontása és szerelése, járulékos munkáival együtt, DN 100 (3 db)
A járulékos munkák leírását kérjük a kiegészítő tétel kapcsán.

Tisztelettel kérjük az Ajánlatkérőtől a KÉ-10595/2010 iktatószámú közbeszerzési eljárás keretében a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Kiegészítő tájékoztatást.

Kapcsolat
tartó személy neve,
telefon/telefaxszáma:


Kovácsné Márki Ágnes
Telefon: 06 /76 /507 – 117
Fax: 06 / 76 / 507 - 115
E-mail: agnes.marki@magyaraszfalt.hu

Kecskemét, 2010-05-16

Tisztelettel:

**MAGYAR
ASZFALT**
MAGYAR ASZFALT Kft
1135 BUDAPEST
SZEGEDI ÚT 35-37

¹⁴⁸
Dékány Béla
területi igazgató megbízásából


Kovácsné Márki Ágnes
vállalkozásvezető

COLAS ÚT Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Székhely: 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. sz.

Telefon: 1/883 1800 Fax: 1/883 1799

E-mail cím: colasutzrt@colashun.hu

Szentes Város Önkormányzata
6600 Kossuth tér 6.
Szentes

E-mail cím: szente@szentes.hu / kv@szentes.hu
Fax: 63/510-391

Iktatószám: 405/2010
Levelünk kelte: 2010. május 14.
Ügyintézőnk: Karsainé Szabó Julianna

Tárgy: Pályázattal kapcsolatos kérdések

Tisztelt!

A COLAS ÚT Zrt. (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.) pályázni kíván a Közbeszerzési-Értesítőben megjelent „Szentes Nagyhegyszéli út felújítása” tárgyú közbeszerzésű eljárásra, mellyel kapcsolatban az alábbi kérdéseket tesszük fel:

1. A pályázati dokumentációban nincs talajmechanika, így nem áll rendelkezésünkre adat az altalaj teherbírásáról. Abban az esetben, ha az altalaj teherbírása nem megfelelő, hogy kell ezt a költségelni?
2. A kikerülő földet a műszaki leírás szerint a Polgármesteri Hivatal által kijelölt helyre kell szállítani. Kérjük, szíveskedjenek megadni ennek távolságát.
3. Az ingatlanok kapubejáróival van-e teendő?
4. Az U-16 rajz mintakeresztszelvényén lévő mederburkolás nem egyezik a csatolt mederelem burkolat méretével. (A rajzon a mederelem oldala 10cm, azonban a mederburkoló elem oldalmérete 40cm.)
5. Az aszfalterősítő rács nem szerepel a terveken. Kérjük, szíveskedjenek megadni annak beépítési helyét(helyeit).
6. A helyszínrajz szerint a kerékpárút egyik oldalán nemesített padka a másik oldalán pázsitrácskó útpadka készül. A költségvetés nem tartalmazza a pázsitrácskó mennyiségét. Kérjük, szíveskedjenek megadni ennek pontos mennyiségét és beépítési rétegrendjét.
7. Az Ajánlati Felhívás III.2.3. 1. pontja alapján csatolni kell a teljesítéshez szükséges szakemberek okiratait. Rendelkezni kell 1 fő középfokú végzettségű vezető tisztségviselővel minimum 3 év gyakorlati idővel.
Kérdésünk az, hogy a vezető tisztségviselőnek 3 év vezető tisztségviselői gyakorlattal kell rendelkeznie, ha nem milyen gyakorlattal?
8. Az Ajánlati Dokumentáció 11. számú mellékletében csatolni kell ajánlattevő pénzügyi intézményeitől származó igazolást, miszerint az elmúlt 12 hónapban nincs lejárt kölcsöntartozása. Az Ajánlattevő cég megalakulása nem történt meg az elmúlt 12 hónapban, megfelelő –e számlanyitás óta lenyilatkozni az ajánlati felhívásban foglaltakat?
9. Az Ajánlati Dokumentációban található szerződés aláírója a vállalkozó részéről az ügyvezető a megrendelő részéről a polgármester.
Zártkörű Részvénytársaság esetén cégszerű aláíró a Vállalkozó részéről a cég vezető tisztségviselője vagy cégjegyzésre jogosult képviselő?



COLAS ÚT Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Székhely: 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. sz.
Telefon: 1/883 1800 Fax: 1/883 1799
E-mail cím: colasutzrt@colashun.hu

10. Az Ajánlati Dokumentációban található a felhatalmazó levél mintája.
Ezt a mintát mint a szerződés mellékletét kell kezelni vagy szerződés kötéstől függetlenül az ajánlatba kell csatolni, mint fedezetkezelői igazolás?

Kapcsolattartónk: Karsainé Szabó Julianna
Váltalkozási mérnök
6000 Kecskemét, László Károly u. 16.
Tel.: +36/1 883-1957
Fax.: +36/ 1 883-1969
E-mail: karsaine.szabo.julianna@colashun.hu

Üdvözlettel:

COLAS ÚT Zrt.
1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30



Maár Ferenc
területi igazgató