

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. 02. 12-én

Tárgy: Szentesi Termál-Strandfürdő Fejlesztése II. ütem „Szentesi Termálstrandfürdő Wellness és Élmenyfürdő építés” megnevezésű közbeszerzési eljárás során tartott helyszíni bemutatás

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Honti György üdvözölte a jelenlévőket és tájékoztatta ajánlattevők képviselőit, hogy amennyiben még kérdés merülne fel részükről az ajánlatadás során, azt írásban tegyék fel.


Bemutatásra került mind a wellness- és az élmenybővítés, mind pedig az új főbejárati épület és a hozzá kapcsolódó összekötő folyosó leendő építési területe. Honti György az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

- A leendő wellness- és élmeny épületrészek homlokzati síkjához egész közel termálvezetékek találhatóak (a helyszínrajzon jelölve lett), ahol az alapozási munkákat kellő körültekintéssel, alapvetően kézi feltárással kell elvégezni.
- A tárgyi építési munkák során – mint ahogy azt a módosított vállalkozási szerződésben is már ajánlatkérő jelezte – bele kell bontani a jelenleg kivitelezés alatt álló, de a munkaterület átadásig elkészülő 50 m-es fedett uszoda néhány szerkezeti részébe. Így többek között vissza kell bontani a leendő wellness traktus felől a homlokzati párkányzatot, az alsó nyílászárósorban 4 pillérközt, a leendő élmenytraktus felől pedig a kiugró épületrész eresztét.
- Az élmenytraktus felől a fedett uszoda kiugró épületrészénél az új pilléreket azokra a már meglévő alaptestekre kell ráhelyezni, melyeket az uszoda kivitelezője már megépített.
- A kivitelezési munkákat az Üdülőközpont összes létesítményének folyamatos működése biztosítása mellett kell majd elvégezni. Ez különösen az új főbejárat kivitelezésénél igényel majd pontos organizációt.

kmf.

A jegyzőkönyvet összeállította:

CSOMIBER KFT.
6720 Szeged, Arany J. u. 7.
Telefon: 62/547-465


Honti György
ügyvezető