


1406/2014.

Szentes Város Önkormányzata  
6600 Szentes, Kossuth tér 6.  
Magyarország

Tel: +36 63510360  
Fax: +36 63510332  
E-mail: kv@sentes.hu



### **3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**

**Közbeszerzés tárgya:** „Vállalkozási szerződés a „Szentes Város Szennyvíz Tisztító Telepének fejlesztése” (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004) elnevezésű projekt kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint”

#### **Ajánlati felhívás**

Közzététel dátuma: 2014.04.19. (módosító: 2014.05.10.)  
Iktatószám: 2014/S. 078-134707 (módosító: 2014/S 090-156207)  
Ajánlattételi határidő: 2014.05.19. 11:00 óra

#### **Tisztelt Címzettek!**

Tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett kérdéshez ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja.

#### ***I. kérdések***

##### **I.1. kérdés**

Kérjük továbbra is megadni a napi bejövő (vagy elmenő) szennyvíz mennyiségeket (m<sup>3</sup>/d) visszamenőleg legalább egy évre!

##### **I.1. válasz**

Megválaszolva, kimenő szennyvíz mennyiségekkel rendelkezünk.

##### **I.2. kérdés**

A tisztított szennyvízátemelőnél Ajánlatkérő két különböző szivattyút adott meg. Kérjük megadni

- ezeknek a szivattyúknak az üzemrendjét, mikor melyik működik
- előfordult-e már, hogy együttesen kellett működjenek
- van-e beépített meleg tartalékuk

##### **I.2. válasz**

A jelenlegi vezérlés szerint a szivattyúk felváltva működnek, illetve amennyiben a kisebb teljesítményű szivattyú nem bírja kinyomni a vizet, az automatika beindítja a nagyobb szivattyút és leállítja a kisebbet. Vész esetén lehetőség van mindkettő szivattyú egyidejű üzemére, de csak „kézi” üzemmódban.

Volt olyan üzemi körülmény amikor a szivattyúk együtt működtek.

A beépített két szivattyú van, meleg tartalék nincs, csak hideg.



### **I.3. kérdés**

A 2. sz. Kiegészítő Tájékoztatóban megküldött helyszínrajz egyetlen magassági adatot sem tartalmaz. Kérünk néhány jellemző magassági adatot megadni, hogy a tisztított szennyvízátemelőknel a szükséges geodetikus emelőmagasság a rendelkezésünkre álljon; vagy adják meg közvetlenül a szükséges  $H_{\text{geod}} / m /$  értéket, hogy az új tisztított szennyvíz szivattyúkat méretezni tudjuk!

### **I.3. válasz**

A kért adattal nem rendelkezünk. A méretezéshez szükséges geodéziai magasság a befogadó mértékadó árvízszintje.

### **I.4. kérdés**

A 2. sz. Kiegészítő Tájékoztatóval megküldött önkontroll szennyvízminőségi adatokban több olyan érték is van, amely (helyenként lényegesen) eltér a 3. kötetben illetve az 1. sz. Kiegészítő Tájékoztató II.8. kérdés ajánlatkérői válaszában megadott tervezési alapadatoktól. Kérjük Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy változatlanul az 1. sz. Kiegészítő Tájékoztató II.8. kérdésére adott ajánlatkérői választ kell figyelembe venni!

### **I.4. válasz**

Megerősítjük. A méretezést a kiadott értékekre kell felkenni.

### **I.5. kérdés**

Ajánlatkérő a 2. sz. Kiegészítő Tájékoztatóban aggregátor alkalmazását írta elő, amelynek a teljes szennyvíztelep energiafogyasztását fedeznie kell. Jelezzük, hogy a tárgyi kapacitású szennyvíztelep összességében kb. 6-7000 kWh körüli energia termelését igényli naponta. Ennek biztosítására csak igen nagy aggregátor képes. Kérjük Ajánlatkérőt, hogy a diesel aggregátor szükséges teljesítményét korlátozza le a szennyvíztelep mechanikai és biológiai fokozatának minimálisra csökkentett működtetéséhez illetve a tisztított szennyvízátemelők működtetéséhez szükséges energia biztosítására.

### **I.5. válasz**

Ajánlatkérő lekorlátozza a diesel aggregátor szükséges teljesítményét korlátozza le a szennyvíztelep mechanikai és biológiai fokozatának minimálisra csökkentett működtetéséhez illetve a tisztított szennyvízátemelők működtetéséhez szükséges energia biztosítására.

### **I.6. kérdés**

Ajánlatkérő a 2. sz. Kiegészítő Tájékoztatóban előírta, hogy a szükséges diesel aggregátor működtetéséhez 3 hétre elegendő üzemanyag tárolását kell megoldani. Ez becslésünk szerint akár 40-50 m<sup>3</sup> kapacitású üzemanyag tárolót is jelenthet. Ez ipari méretű üzemanyag tároló! Jelezzük, hogy ekkora tároló a szükséges tűzvédelmi és egyéb feltételek teljesítésével jelentős költséget képvisel, amely nem szerepelt az indikatív tervben, így véleményünk szerint nem is támogatható. Kérjük Ajánlatkérőt, változtassa meg a szükséges üzemanyag tároló térfogatra a 2. sz. Kiegészítő Tájékoztatóban tett előírását!



### **I.6. válasz**

Elírás történt, 48h-ra elegendő üzemanyag tárolására van szükség.

### **I.7. kérdés**

Kérjük megadni a meglévő és az indikatív tervben havária tározóként hasznosított, 800 m<sup>3</sup>-es hasznos térfogatúnak jelölt Dorr ülepítőnek a végátemelő aknába való gravitációs ürítés módját: direkt vezetéken vagy közbenső akna használatával; Továbbá kérjük megadni az említett vezeték átmérőjét illetve anyagminőségét (ha aknán keresztül történik az ürítés akkor annak méreteit is szíveskedjenek megadni).

### **I.7. válasz**

A meglévő Dorr medence csak havária tároló szerepet tölt majd be. Ennek kialakítása tervezési feladat.

## ***II. kérdések***

### **II.1. kérdés**

Kérjük megadni a meglévő transzformátor teljesítményét.

### **II.1. válasz**

A transzformátor az áramszolgáltató tulajdonában van, részünkre fejlesztés nélkül csak a rendelkezésre álló teljesítmény mértékéig költés energiát biztosítani. A transzformátor tényleges teljesítményét és az egyéb esetlegesen szükséges fejlesztési igényeket az áramszolgáltató tudja megadni. Az ajánlatkérőnek nem áll rendelkezésre. Korábbi kérésünkre az áramszolgáltató ilyen információt nem adott meg.

### **II.2. kérdés**

Kérjük megadni, hogy a transzformátor, a betáp légvéceték kinek a tulajdonában van.

### **II.2. válasz**

Tulajdoni határ IIIISZ. szerződés szerint: közép / kiséfeszültségű transzformátor állomás kiséfeszültségű kapcsai / a transzformátor kapcsokról közvetlenül ellátott kiséfeszültségű kapcsoló- vagy elosztó berendezés elmenő kapcsai

Szentés szennyvíztisztító telep egyéb adatai:

Cím: 6600 Szentés BereklaPOS

POD azonosító: HU000310F11-S1000000000001004955

Fogyasztási hely azonosító: 400005344

Rendelkezésre álló teljesítmény: 220 kW

Lekötött teljesítmény: 185 kW

Villamos energia kereskedő: MÁSZ 2014. december 31-ig



### **II.3. kérdés**

Kérjük megerősíteni, hogy az 1.sz. Kiegészítő Tájékoztatóban előírt „szalma és zöldhulladék aprító gép” nem szükséges abban az esetben, ha az ajánlott komposztálási technológiához alkalmazott szénforrás ezt nem igényli, azaz annak aprítására a komposztálási technológiához nincs szükség.

### **II.3. válasz**

Megerősítjük.

### **II.4. kérdés**

Az indikatív terv „Szentes techn.műszaki leírás” című WORD dokumentuma a meglévő tisztított szennyvíz végátemelővel kapcsolatosan a következőket tartalmazza:

„Meglévő végátemelő:/havária végátemelő/

Átemelő szivattyú:

FLYGT CP 3300 HT 452	2 db		
Q= 288 m <sup>3</sup> /h	H= 38m		P= 51 kW
FLYGT CP 3300 MT 630	2 db		
			P= 41 kW”

Ezek az adatok hiányosak, kérjük megadni a pontos adatokat (Q, H).

### **II.4. válasz**

A 2. számú kiegészítő tájékoztató I.5. válaszában az ismert adatokat megadtuk.

### **II.5. kérdés**

Kérjük megadni az előző kérdéshez kapcsolódóan, hogy a két különböző típusú szivattyú működhet-e együtt, egyszerre.

### **II.5. válasz**

A jelenlegi vezérlés szerint a szivattyúk felváltva működnek, illetve amennyiben a kisebb teljesítményű szivattyú nem bírja kinyomni a vizet, az automatika beindítja a nagyobb szivattyút és leállítja a kisebbet. Vész esetén lehetőség van mindkettő szivattyú egyidejű üzemére, de csak „kézi” üzemmódban.

### **II.6. kérdés**

Kérjük megadni az előző kérdéshez kapcsolódóan, hogy a „2db” megjelölés 1+1-es üzemet jelent-e.

### **II.6. válasz**

A jelenlegi vezérlés szerint a szivattyúk felváltva működnek, illetve amennyiben a kisebb teljesítményű szivattyú nem bírja kinyomni a vizet, az automatika beindítja a nagyobb szivattyút és leállítja a kisebbet. Vész esetén lehetőség van mindkettő szivattyú egyidejű üzemére, de csak „kézi” üzemmódban.



### **II.7. kérdés**

Kérjük megadni a tisztított szennyvízvezeték Tisza sodorvonalai bevezetésénél a mértékadó árvízszintet.

### **II.7. válasz**

A Tisza mértékadó árvízszintjét megemelték a 2006 árvizet követően, a pontos értéket a ATIVIZIG-gel kell egyeztetni a nyertes ajánlattevőnek.

### **II.8. kérdés**

Kérjük megadni a meglévő és az indikatív tervben havária tározóként hasznosított, 800 m<sup>3</sup>-es hasznos térfogatúnak jelölt Dorr ülepítő átmérőjét, szintadatait és a végátemelő felé menő elvezető csővezeték nyomvonalát, átmérőjét és anyagminőségét.

### **II.8. válasz**

A 2. számú kiegészítő tájékoztatás I.8. válaszában az ismert adatokat megadtuk.

## ***III. kérdések***

### **III.1. kérdés**

Az Ajánlati Felhívás III.1.2) pontja szerint:

*„Ajánlatkérő tartalékkeretet nem kíván meghatározni.”*

A feladott módosító hirdetmény szerint:

*„ Jótállási biztosíték: a nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettségeinek a biztosítéka, mely a szerződés teljesítésének időpontjától kell a jótállási időszak lezárásáig rendelkezésre állnia, a nettó (tartalékkeret nélküli) Szerződéses Ár 5%-ával megegyező értékben, ....*

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy tartalékkeretet az Ajánlatkérő továbbra se biztosít tárgyi eljárás során.

### **III.1. válasz**

Tartalékkeret nem kerül kikötésre, jogszabályi szöveg került idézésre a felhívásban.


### **III.2. kérdés**

A feladott módosító hirdetmény szerint:

*„ Jótállási biztosíték: a nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettségeinek a biztosítéka, mely a szerződés teljesítésének időpontjától kell a jótállási időszak lezárásáig rendelkezésre állnia, a nettó (tartalékkeret nélküli) Szerződéses Ár 5%-ával megegyező értékben, ....*

A módosított II. kötet 5.3 pontja szerint:

*„5.3 A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás alapján a szerződés teljesítésének időpontjától kezdődően köteles a Szerződéses Ár 3%-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető*



*kezeségvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt. 126. § (6) a) alapján. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során a jótállási biztosíték összegét nem érinti. A biztosítéknak a jótállási idő előre becsült lejártáig hatályban kell maradnia.”*

- (a) Kérjük megerősítő válaszukat, hogy a módosító hirdetményben meghatározott érték a mérvadó, tehát a jótállási biztosíték értéke a Szerződéses Ár 5%-a.
- (b) A szerződéses megállapodás 5.3. pontjában megjelölt biztosítékfajta nincsen összhangban a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjával. Kérjük az érintett szerződéses rendelkezés Kbt.-val összhangban történő szabályozását.

### **III.2. válasz**

A módosított felhívásnak és dokumentációnak megfelelően a jótállási biztosíték a Szerződéses Ár 5%-a. A módosított dokumentációban a biztosíték formájára vonatkozó előírás javításra került.

### **III.3. kérdés**

A módosított II. kötet 4.2 pontja szerint:

*„4.2 Az Ideiglenes Létesítmény műszaki átadás-átvételének lezárására vonatkozó határidő (2015.09.30.) késedelme esetén a Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenérték napi 0,2 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a 3.2 pont szerinti ellenérték 4 %-a. A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi kötbért az esedékes vállalkozói díjba beszámítani. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a vállalkozói szerződést.”*

Kérjük tisztázó válaszukat, hogy jól értelmezzük-e, hogy a késedelmi kötbérnek az esedékes vállalkozói díjba történő beszámítása csak a Kbt. 130. § (6) bekezdésével összhangban történhet.

### **III.3. válasz**

Jól értelmezzük.

### **III.4. kérdés**

A szerződéses megállapodás 6.2. és a különös feltételek 20.6. pontja a választott bírászkodásról szóló 1994.évi LXXI tv. (Vb. tv.) 4.§- a alapján semmis a választott bírósági kikötés, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya nemzeti vagyion részét képezi, mint önkormányzati törzsvagyon.

### **III.4. válasz**

A módosított dokumentációban javításra került.

### **III.5. kérdés**

A különös feltételek 1.1.3.10. pontjában megjelölt 11/1985 (VI.22) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendeletet a 97/2014 (III.25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte.



### **III.5. válasz**

Mind a felhívásban, mind a dokumentációban szereplő esetleges hatálytalan jogszabályi hivatkozás semmisnek tekintendő.

### **III.6. kérdés**

A különleges feltételek 13.7. „Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások” pontból kérjük törölni a b) bekezdést, mivel az alponban meghatározott jogszabályi változások következtében előfordulhat olyan helyzet, amely megalapozza a szerződés Kbt. 132. §-a alapján történő módosítását. Ezen kitételrel egyértelműen kizárja többletköltség érvényesítését bármilyen adójellegű járulék, költség bevezetésére vonatkozó szabály miatti igényérvényesítést, akkor is, ha az a kezdési időpontot követően is került bevezetésre és Vállalkozó nem számolhatott vele.

### **III.6. válasz**

A módosított dokumentációban törlésre került.

### **III.7. kérdés**

A különleges feltételek 15.2. pont g.) pontjában foglaltak ellentétesek a Kbt. 128.§ (2) bekezdésében foglaltakkal, mivel előzetes jóváhagyásához köti alvállalkozó bevonását és ennek elmaradása esetére felmondási jogot köt ki. A Kbt. rendelkezései alapján helyes-e az az értelmezés, hogy előzetes hozzájárulás csak az alkalmasságot igazoló alvállalkozó cseréjéhez szükséges?

### **III.7. válasz**

A módosított dokumentációban pontosításra került.

### **III.8. kérdés**

A KF. 16. 2. pontjában az Alcikkely d.) bekezdése törlésre került, mely sérti a Kbt. 127.§ (4) bekezdését.

### **III.8. válasz**

A hivatkozott pontot az ajánlatkérő a Kbt. 127. § (4) bekezdése szerint semmisnek tekinti.

### **III.9. kérdés**

A feladott módosító hirdetmény szerint:

*„A szerződés időtartama vagy befejezési határideje: Kezdés: 15/07/2014.  
Befejezés: 30/09/2015”*

*„A végszámra befogadásának feltétele – Ideiglenes Létesítmény - , hogy a Vállalkozó az elkészült szennyvíz tisztító telepet üzem próbálva - pl. tisztavizes víztartási próbát-, szivattyúk forgatási próbáit, egyéb beüzemelési feladatokat elvégezve – adja át, olyan állapotban, hogy a kivitelezési és szerelési munkák tervszerűen 100%-ben elkészültek, és a próbaüzem megkezdhető.”*



*„ A vállalkozó az Ideiglenes Létesítmény átadás-átvételét követően a próbaüzemet (6 hónap, illetve a szakhatóság által előírt időtartam) lefolytatni köteles, köteles a próbaüzem költségeinek viselésére.”*

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy a 6 hónapos próbaüzem lefolytatása nem a megadott átfutási határidő része, hanem azon felül szükséges érteni, tehát 2015.09.30.-át követően lehet megkezdni.

#### **III.9. válasz**

Megerősítjük, a próbaüzemet 2015.09.30-át követően lehet megkezdni.

### ***IV. kérdések***

#### **IV.1. kérdés**

Kérjük, részletezze a megrendelő, hogy a szippantott szennyvíz fogadónál kell-e valamilyen azonosítási és engedélyezési rendszert kiépíteni?

#### **IV.1. válasz**

Online mennyiségi mérést kell biztosítani, online pH és Vezetőképesség méréssel. A mért adatok automatikus rögzítése, exportálhatósága szükséges. A szippantós autók kártyás azonosító rendszerben üríthetik le a szennyvizet.

#### **IV.2. kérdés**

Kérjük részletezze a megrendelő, hogy a tisztítótelepen milyen terepi és on-line műszer berendezéseket kell kiépíteni. Milyen kommunikációs megoldások az elfogadottak ?

#### **IV.2. válasz**

Minden műszaki megoldást elfogadunk, amelyek megfelelnek a hatályos magyar szabványoknak.

#### **IV.3. kérdés**

Kérjük pontosítsa a megrendelő az indikatív tervben nevesített aggregátorral szemben támasztott követelményeket.

#### **IV.3. válasz**

A diesel aggregátor szükséges teljesítményét a szennyvíztelep mechanikai és biológiai fokozatának minimálisra csökkentett működtetéséhez illetve a tisztított szennyvízátcmelők működtetéséhez szükséges energia biztosítására kell méretezni. Telepített aggregátor kiépítése szükséges, 48h- működéshez elegendő üzemanyagtárolás lehetőségének biztosítása mellett. Azonnal indítható legyen.

#### **IV.4. kérdés**





A felügyeleti számítógép konfigurációban kiírt Windows XP operációs rendszer már a fejlesztő részéről nem támogatott. Mivel váltható ki? Az újabb operációs rendszer hardver igénye szerint módosítható-e a kiírt számítógép hardver konfigurációja?

#### **IV.4. válasz**

Igen.

#### **IV.5. kérdés**

Kérjük pontosítsa a megrendelő a szennyvíztisztító-telepi vagyónvédelmi rendszerrel kapcsolatos elvárásokat.

#### **IV.5. válasz**

Minden műszaki megoldást elfogadunk, mely megfelel a vagyónvédelemre vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak, kiépítésükkel teljes körű vagyónbiztosítás köthető.

#### **IV.6. kérdés**

Kérjük részletezze a megrendelő, hogy a villamos elosztószekrények, a kábelezés és tartószerkezetek anyagminőségére és állag megóvására milyen előírásokat kell figyelembe venni.

#### **IV.6. válasz**

Minden műszaki megoldást elfogadunk, amelyek megfelelnek a hatályos magyar szabványoknak.

#### **IV.7. kérdés**

Kérjük pontosítsa a megrendelő, hogy a telepen milyen elektromos teljesítmények állnak rendelkezésre, A többlet teljesítmény kiépítése kinck a feladata? Fázisjavítás kiépítése szükséges-e?

#### **IV.7. válasz**

Minden többleteljesítmény tervezése/kiépítése a nyertes ajánlattevő feladata és költsége. Minden egyéb tervezési feladat.

#### **IV.8. kérdés**

Kérjük pontosítsa a megrendelő, a szennyvíztisztító-telepi tér- és helység világításra vonatkozó előírásokat?

#### **IV.8. válasz**

Minden műszaki megoldást elfogadunk, amelyek megfelelnek a hatályos magyar szabványoknak.



## **V. kérdések**

### **V.1. kérdés**

Az Ajánlati Dokumentáció 4.1 Fejezet Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása 2.3 Műtárgy építése és 2.4 kezelő és szociális épület építése sorok részletes műszaki tartalmát kérjük szíveskedjék meghatározni, mivel az indikatív tervben a tisztító műtárgy, a kezelő és szociális helyiségek egy épületben helyezkednek el így a költségek szétbontása csak a tételek műszaki tartalmának ismeretében bontható meg.

### **V.1. válasz**

Ajánlatkérő bármely fajlagos elosztási módszert elfogadja a hivatkozott belső arányok megosztásánál. A kiadott indikatív tervnél részletesebb műszaki tartalommal nem rendelkezünk. A meglévő információk alapján adjanak ajánlatot.

### **V.2. kérdés**

Az Ajánlati Dokumentáció 2. KÖTET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS FELTÉTELEK 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 9. oldala szerint: A Szerződéses Ár alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár. A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret összege.  
Kérjük, szíveskedjék megadni a tartalékkeret összegét.

### **V.2. válasz**

Tartalékkeret nem kerül kikötésre, a hivatkozott feltétel a módosított dokumentációban javításra került.

## **VI. kérdések**

*(ajánlatkérő megjegyzi, hogy a VI. számú kérdések a Kbt szerinti határidőn túl kerültek benyújtásra, azok a Kbt. 45. § (3) bekezdés első mondatának második fordulata alapján kerülnek megválaszolásra)*

### **VI.1. kérdés**

A II. számú kiegészítő tájékoztatás II.2. válaszában a műszaki ütemtervben minimálisan kitöltendő sorokat tartalmazza.  
Kérjük, szíveskedjék meghatározni, hogy az –Engedélyezési eljárás sorban mit ütemezzünk, mivel 2014.12.31.-ig érvényes Vízi jogi létesítési engedély van.

### **VI.1. válasz**

Indikatív terv megajánlása esetében az engedélyezési eljárást 0 időszükséglettel. Amennyiben még is indokolt úgy a meglévő engedély meghosszabbításának időszükségletét. Amennyiben alternatív vállalkozói javaslatot nyújtanak be, úgy a módosítás időszükségletét.



### VI.2. kérdés

Kérjük az ajánlatok pontos kidolgozása érdekében lehetőséget biztosítani a meglévő szennyvíztelep helyszínének bejárására.

### VI.2. válasz

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásnak megfelelően nem tart helyszíni bejárást vagy konzultációt. Az ajánlattétel érdekében lehetővé teszi ajánlatkérő a helyszín önálló megtekintését. A belépési igényt a [divizio3@alfoldviz.hu](mailto:divizio3@alfoldviz.hu) címen kell jelezni. A belépők személyének megnevezésével, és a bejárás céljának (projekt megjelölés) és javasolt időpontjának ismertetésével.

### VI.3. kérdés

A II. számú kiegészítő tájékoztatás A II. számú kiegészítő tájékoztatás II.5. válaszában nem kaptunk választ arra, hogy a kertészeti munkákat az Egyösszegű Ajánlati Ár bontása melyik sorában szerepeltessük.

Kérjük, szíveskedjék meghatározni a költségnem helyét.

### VI.3. válasz

A kiadott táblázat szükség szerint bővíthető, lásd üresen hagyott 2.13, 2.14 sorok. Ezekbe a sorokba beírhatják, de a kertészeti munkák összevontan is szerepelhetnek a már korábban megadott valamely sorban.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Szentes, 2014.05.13.

**SZENTES VÁROSI  
SZOLGÁLTATÓ KFT.**

Labádi-Fébert Andrea  
Szentes Városi Szolgáltató Kft.