

Szentes Város Önkormányzata  
6600 Szentes, Kossuth tér 6.  
Magyarország

Tel: +36 63510360  
Fax: +36 63510332  
E-mail: kv@szentes.hu



**AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA**  
**A KBT. 45. § (3)-(4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN, VALAMINT**  
**4. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**

**Közbeszerzés tárgya:** „Vállalkozási szerződés a „Szentes Város Szennyvíz Tisztító Telepének fejlesztése” (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004) elnevezésű projekt kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint”

**Ajánlati felhívás**

Közzététel dátuma: 2014.04.19. (módosító: 2014.05.10.)  
Iktatószám: 2014/S. 078-134707 (módosító: 2014/S 090-156207)  
Ajánlattételi határidő: **2014.05.21. 11:00 óra (módosított)**

**Tisztelt Címzettek!**

Tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán 2014.05.14. és 2014.05.15. napján a Kbt. 45. § (3) bekezdés első mondatában foglalt határidőn túl kérdések érkeztek. Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdések megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, így a válaszokat az alábbiakban adja meg. Egyúttal ajánlatkérő él a Kbt. 45. § (3) bekezdése alapján alkalmazható (4) bekezdés lehetőségével és az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.

**A meghosszabbított ajánlattételi határidő: 2014.05.21. 11:00 óra.**

***I. kérdések***

**I.1. kérdés**

Ajánlatkérői válasz előzetes vitarendezési kérelemre 1 sz. válasz az Ajánlati dokumentáció 3. kötetben a komposztálással kapcsolatos előírásokat semmisnek nyilvánította: „Az úgynevezett gyorskomposztálási nem alkalmazható.”

Az indikatív tervben gyorskomposztálás technológia van tervezve és a Vízügyi létesítési engedélyben is ez a technológia lett elfogadva. Ebből az következik, hogy az indikatív terv nem adható be csak változtatásokkal. A Vízügyi létesítési engedély módosítását kell kérni.

VI.1. válasz „Indikatív terv megajánlása esetén az engedélyesi eljárás 0 időszükséglettel” lehet az ütemtervben szerepeltetni.

Ebből az következik, hogy a Indikatív terv változtatás nélkül beadható, a Vízügyi létesítési engedélyben szereplő gyorskomposztálási alkalmazható.

Kérjük, szíveskedjék az ellentmondást feloldani.

**I.1. válasz**

Az indikatív tervben elfogadott, engedéllyel rendelkező komposztálási technológia továbbra is megvalósítható. Mivel a gyorskomposztálási technológiák ciklusideje változó, de napra pontosan nem meghatározható, ezért – az ellentmondás feloldása és a kiírás egyértelművé tétele érdekében - gyorskomposztálási technológiának minősített technológia is alkalmazható. Azaz minden olyan műszaki megoldás alkalmazható, aminek az eredménye egyenértékűnek tekinthető az indikatív tervben szereplővel.



### I.2. kérdés

Ajánlatkérői válasz előzetes vitarendezési kérelemre I sz. válaszban „A komposztáló telepet kerítésrel kell elválasztani a szennyvíztisztító teleptől.”

Az Ajánlati Dokumentáció H.02.00. sz. terv alapján a komposztáló telep kialakítása a meglévő területen hely hiányában nem alakítható ki.

Kérjük megadni a komposztálásra rendelkezésre álló területet, ami a tervezéskor és az ajánlatadáskor figyelembe vehető.

### I.2. válasz

A teljes iszapkezelést – így a komposztálást is – a szennyvíztisztító területén belül kell megvalósítani.

## **II. kérdések**

### II.1. kérdés

*Az I. Válasz vitarendezési kérelemre és I. kieg tájra Ajánlatkérői tájékoztatás I. sz. válasza meghatározza a komposztálással kapcsolatos megrendelői követelményeket. A tájékoztatás információt ad a kész komposzt felhasználhatóságára:*

- Az anyag felhasználhatóságának fázisai:
  - Rekultivációs fedőréteggként történő felhasználás
  - Mezőgazdasági hasznosítás
  - Virágföld előállítása (végtermék)

Az ajánlati felhívás 5. kötet *Technológiai folyamatábra* tartalmaz 2 db. HUNDUNA BS200 700 kg/h kapacitású pelletizáló berendezésre vonatkozó indikációt. A pelletizálással kapcsolatban az 5. kötet *Írásos rész mappá- Telepkialakítás al-mappá- Szentes techn. műszaki leírás.doc* dokumentum az alábbiakat fogalmazza meg:

*„A komposztált anyag granuláló gépekre kerül feladásra, melyből a képződő teljesen szagtalan, magas nitrogén, foszfor és nyomelem tartalmú pellet, illetve granulátum 5 m<sup>3</sup>-es gyűjtő konténerbe- kerül felfogásra, majd a tisztító telepen kialakított 15 x 15 x 5 m bel méretű és 675 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú komposzt raktárba időszakos betárolásra. Az ismertetett technológiával feldolgozott iszapok bevizsgálást követően a mezőgazdaságban kerülnek felhasználásra. „*

Kérjük megerősíteni, amennyiben az ajánlott komposztálási technológia kielégíti a fenti feltételeket, nem szükséges pelletizáló berendezés és az azt kiszolgáló járulékos létesítmények (csigasor, konténer stb. telepítése).

### II.1. válasz

Megerősítjük.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Szentes, 2014.05.15.

SZENTES VÁROSI  
SZOLGÁLTATÓ KFT.

*Labádi-Fébert Andrea*

Labádi-Fébert Andrea  
Szentes Városi Szolgáltató Kft.